

UWAGA!!
WSZELKIE ZAMIANY UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

1. Całość instalacji odgromowej na dachu, zwody poziome, prowadzić drutem FeZn fi 8mm
2. Przewody odprowadzające - drut FeZn fi 8mm prowadzić podtynkowo (bruzdy), w rurce ochronnej
3. Złącza kontrolne, podtynkowe, montować na elewacji wysokość ok 1m.

Zgodnie z zasadami zamówień publicznych można zastosować materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nie obniżające standardu i nie zmieniające zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w niniejszej projekcie, a tym samym nie powodujące konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów infrastruktury ani nie pozbawiające Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności i użyteczności.

RZUT DACHU
SKALA 1:100

LEGENDA

Panel Fotowoltaiczny
o mocy 265 W

UWAGA!
WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.

ROZBUDOWA SZKOŁY O SALĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I ZAPLECZEM

INWESTOR
Gmina Pruchnik
ul. Rynek 1
37-360 PRUCHNIK

GENERALNY PROJEKTANT
STUDIO ARCHITEKTURY
ARTUR OSTAFIJCZUK
ul. Podzamcze 41
37-500 Jarosław
tel. 509 778 554 lub (17) 30 700 60 e-mail: studioarch@wp.pl

NINIEJSZY RYSUNEK JEST WŁASNOŚCIĄ PROJEKTANTA I OBJĘTY JEST **PRAWAMI AUTORSKIMI**
NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANY, KOPIOWANY, WYPOŻYCZANY, EKSPONOWANY
W INNYM CELU NIŻ REALIZACJA PROJEKTU
WSZELKIE ZMIANY PROJEKTOWE ZAISTNIAŁE W TRAKCIE BUDOWY
MUSZĄ BYĆ NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSZONE I ZATWIERDZONE PRZEZ **PROJEKTANTA**

ADRES INWESTYCJI
KRAMARZÓWKA
DZ. NR 1687/3 OBR. 0003

FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT:
mgr inż. Lukasz Głubisz
nr upr. PDK/0006/PWOE/13
PODPIS:

SPRAWDZIŁA:
mgr inż. Henryk Flisak
nr upr. UAN-II-7342/206/94
PODPIS:

RZUT DACHU
instalacja odgromowa, uziemiająca, instalacja PV

DATA 02'2016
SKALA 1:100
NR RYSUNKU **E.4**