



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW ZASADNICZYCH STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	OZNACZENIE TYP	PRODUCENT	JEDN.	ILOŚĆ	UWAGI
APARATURA I OSPRZĘT						
1.	TRANSFORMATOR 150,4	TOBec-20/160 PMS	ELTA Łódź	szk.	1	160 kVA
2.	PODSTAWA BEZPIECZNIKOWA	PBnp(V)-20	ZMER Kalisz	szk.	-	
3.	WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA	WBGr-20/10A	ZRE Gdańsk	szk.	3-	
4.	ODGROMNIK ZAMOROWY	POLIM D-18N	ABB ZWAR	szk.		
5.	OGRAŃCZNIK PRZEPIĘĆ	GXo-Lovos	ABB ZWAR	szk.		
6.	ROZDZIELNICA SZAFOWA	RS-STSa-2	AGTEL Zamość	kpl.		Obudowa II kl. Izolacji
7.	KABEL	YKY 4x150	TELE-FONIKA	m	6	
8.	PRZEWÓD	AFL 6-35	TELE-FONIKA	m	-	
9.	ODŁĄCZNIK	OUN-III-SZ-24/4	ZMER Kalisz	kpl.	-	
10.	NAPĘD ODŁĄCZNIKA	NRV-2	ZMER Kalisz	kpl.	-	
11.	RURA TERMOKURCZLIWA	RPKC-2 RPKC-1		szk.	-	
12.	KOŃCÓWKA KABLOWA	2K-150	ERKO Jankowo	szk.	-	
13.	ZACISK TRANSFORMATORA	2KA-70	ERKO Jankowo	szk.	-	
14.	OSŁONA IZOLATORA SN	TOGA-2	BEZPOL	szk.	4	Zacisk transformatora strona 0,4kV
15.	OSŁONA IZOLATORA NN	OIP	BEZPOL	szk.	3	
16.	TABLICA INFORMACYJNA	OZT-2	BEZPOL	szk.	4	
17.	TABLICZKA OSTRZEGAWCZA	TID		szk.	-	
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW SKRZYNNI RS-2P						
1.	PRZEKŁADNIK	ELA-1, (225, 2D30, 200/5 kl.02, 2, 5VA)		szk.	3	
2.	WKŁADKA BEZP.	BUWt-1F-250A		szk.	3	
3.	WKŁADKA BEZP.	BUWt-1F-200A		szk.	3	

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW LINII KABLOWEJ YKY 4X150
WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA INSTALACJI ODBIORCZEJ
ROZBUDOWANEGO OBIEKTU



ELEMENTY PROJEKTOWANE POGRUBIONO

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH		nazwisko i adres odbiorcy:	
nazwa i adres odbiorcy:		nazwa i adres odbiorcy:	
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW		OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW	
PRACOWNIK		PRACOWNIK	
projektant:		projektant:	
inż. H. Pieniążek		inż. H. Pieniążek	
inwestor:		inwestor:	
GMINA PRACOWNIK		GMINA PRACOWNIK	
37-560 PRACOWNIK		37-560 PRACOWNIK	
Rysunek:		Rysunek:	
1		1	